

Prüfprotokoll Leitern und Tritte

Wiederkehrende Prüfung durch die befähigte Person · Sicht- und Funktionsprüfung

1 Leiter / Tritt

Inventar-Nr. der Leiter / des Tritts	Anzahl der Sprossen / Stufen
Standort / Abteilung	Datum der Anschaffung
Hersteller / Händler	Artikel- / Typ-Nummer

Aufstiegsart ☐ Anlegeleiter ☐ Stehleiter ☐ Mehrzweckleiter ☐ Podestleiter

☐ Schiebe- / Seilzugleiter ☐ Steckleiter ☐ Tritt ☐ Sonstige

Werkstoff ☐ Aluminium ☐ Holz ☐ Kunststoff ☐ Stahl **Anlass** ☐ wiederkehrend ☐ nach Instandsetzung / Ereignis

2 Prüfpunkte (Sicht- und Funktionsprüfung)

Nr.	Prüfpunkt	i. O.	Mangel	entfällt
1	Holme / Schenkel nicht verbogen, verdreht, verbeult, gerissen, korrodiert oder verrottet	☐	☐	☐
2	Holme um die Befestigungspunkte anderer Teile in gutem Zustand	☐	☐	☐
3	Befestigungen (Nieten, Schrauben, Bolzen) vorhanden, fest und nicht korrodiert	☐	☐	☐
4	Sprossen / Stufen vorhanden, fest, nicht stark abgenutzt oder beschädigt	☐	☐	☐
5	Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite unbeschädigt und fest	☐	☐	☐
6	Spreizsicherung, hintere Querstrebe und Eckaussteifungen vorhanden und unbeschädigt	☐	☐	☐
7	Sprossenhaken vorhanden und lassen sich ordnungsgemäß einhaken	☐	☐	☐
8	Führungsbügel vorhanden und greifen ordnungsgemäß in den Holm	☐	☐	☐
9	Leiterfüße / Fußkappen / Rollen vorhanden, nicht lose oder stark abgenutzt	☐	☐	☐
10	Verriegelungsschnapper unbeschädigt und funktionsfähig	☐	☐	☐
11	Plattform und ihre Befestigung vorhanden und unbeschädigt	☐	☐	☐
12	Leiter frei von Verunreinigungen (Schmutz, Farbe, Öl, Fett)	☐	☐	☐
13	Sicherheitskennzeichnung gut lesbar und vollständig angebracht	☐	☐	☐
14	Zubehör vollständig und sicher befestigbar	☐	☐	☐

3 Ergebnis und Nachweis (Aufzeichnung nach § 14 Abs. 7 BetrSichV)

Ergebnis ☐ Leiter / Tritt i. O. und verwendungsfähig ☐ Reparatur notwendig ☐ sofort aussondern

Bemerkungen / festgestellte Mängel / Maßnahmen

Datum der Prüfung Nächste Prüfung (Monat / Jahr) ☐ Prüflakette angebracht

Name der befähigten Person (Qualifikation nachweisbar) Unterschrift

Zusatzprüfungen und Nachweis

Je nach Leitertyp ausfüllen · nicht zutreffende Punkte mit „entfällt“ markieren

Inventar-Nr. der Leiter / des Tritts (wie Seite 1)

Prüfdatum

4 Zusatzprüfungen je Leitertyp und Funktionsprüfung				
Nr.	Prüfpunkt	i. O.	Mangel	entfällt
Allgemein				
15	Bedienungsanleitung / Herstellerangaben liegen vor, Prüfungsfumfang daran ausgerichtet	☐	☐	☐
16	Kennzeichnung (Hersteller, Typ) und Leiter-Nr. vorhanden und lesbar	☐	☐	☐
17	Profilierung der Sprossen, Stufen und Standflächen noch gut sichtbar (rutschhemmend)	☐	☐	☐
18	Keine unzulässigen Veränderungen (gekürzt, umgebaut, behelfsmäßig repariert)	☐	☐	☐
19	Funktionsprüfung: alle beweglichen Teile leichtgängig, Standsicherheit gegeben	☐	☐	☐
Stehleiter, Mehrzweckleiter, Tritt				
20	Gelenke und Arretierungen rasten sicher ein und halten unter Belastung	☐	☐	☐
21	Spreizsicherung (Gurt, Kette, Gestänge) unbeschädigt, Alter laut Hersteller	☐	☐	☐
22	Aufgestellt kein Wippen, alle Füße stehen gleichmäßig auf	☐	☐	☐
23	Tritt: Haltebügel / Handlauf fest, Trittfäche unbeschädigt	☐	☐	☐
Anlege-, Schiebe-, Seilzug- und Steckleiter				
24	Auszug leichtgängig, Verriegelungshaken rasten sicher in die Sprossen ein	☐	☐	☐
25	Seilzug: Auszugseil und Umlenkrolle unbeschädigt, Alter laut Hersteller	☐	☐	☐
26	Führungsbügel und Fußplatten unbeschädigt, Steckverbindungen halten	☐	☐	☐
Podestleiter				
27	Fahrrollen mit Feststellern funktionieren, Podest und Bügel fest	☐	☐	☐
Holzleitern				
28	Keine Risse, Fäulnis oder Schädlingsbefall; Schutzbehandlung farblos	☐	☐	☐

5 Folgemaßnahmen

☐ Zuständigen Vorgesetzten / Schulträger über Mangel informiert
 ☐ Reparatur veranlasst (Nach einer Reparatur ist erneut zu prüfen.)
 ☐ Gesperrt und gekennzeichnet bzw. ausgesondert

Reparatur erledigt / erneut geprüft am _____

6 Prüfhistorie dieser Leiter / dieses Tritts				
Prüfung	Datum	Ergebnis (i. O. / Reparatur / ausgesondert)	Nächste Prüfung	Prüfer (Kürzel, Unterschrift)
1. Prüfung				
2. Prüfung				
3. Prüfung				
4. Prüfung				
5. Prüfung				